



Jelmegyezés:

- Ivóvíz gerincvezeték (KPE D90)
- Ivóvíz szerelvény-bekötővezeték (KPE D110);  
Földfeletti tűzcsap (DN 100); Tolózár (DN 100)
- Ivóvíz házi bekötővezeték (KPE D25)  
Másható műanyag akna (DN 100)  
bekötővezeték akna előtt leágaztatva 2 db vízmérő részére
- Tolózár ivóvíz gerincvezetékén (DN 80)
- Átmérő váltás (KPE D110/90)
- Védőcső (KG-PVC D110)
- Meglévő ivóvízhálózati objektumok
- Szennyvízágazati objektumok
- Mért keresztetű vezeték jelölése
- Aszfaltozott út széle
- Kerítés
- Mért és szerkesztett pontok

Megjegyzés:

Az ivóvízvezetékek nyomvonalai terepi mérésekből származnak.  
A meglévő hálózat nyomvonalai és a földrajzi-határvonalak tájékoztató jellegűek!

## PONTSZÁMOS VÁZLAT

Készítette: Hrutka Gábor E.V. 2209 Péteri Szent István u. 57. Tel.: (70) 6050880 ghrutka@gmail.com	Munka megnevezése:  Ócsa, 292/78 és 292/70 hrsz. úti ingatlanok vízellátásának nyíltárváros geodéziai bemérése	Munkaszám: 2021-14
Vonatkozó utasítás: 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 15/2013. (III. 31.) VM rendelet	Felmérést végezte: Hrutka Gábor Földmérő íg. szám: 8051	Dátum: 2021.07.27
Számítást végezte: HUNGARY/EOV-VITEL2014 (Stonex S9 III Plus)	Szerkesztette: Hrutka Gábor Földmérő íg. szám: 8051	Méretarány: 1:500
Minőséget tanúsító földmérő: Orodi Edina GD-T: 01-15982		Alapszint: Balti
		Vetület: EOV

Orodi Edina  
geodéziai bemérés  
FM íg. 6885/2014 IRM: 1974/2006  
GD-T: 01-15982